

Komín bez sazí, dům bez rizika: Topná sezóna začala

Zima pomalu, ale jistě klepe na dveře a s ní začíná také každoroční topná sezóna. Počet požárů způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin na území ČR každoročně stoupá. S tím samozřejmě stoupá také způsobená škoda, která v mnoha případech dosahuje řádů deseti tisíců až milionů korun, pokud dojde k rozšíření požáru.

Hasiči v loňském roce řešili **1 179 požárů v souvislosti s komíny**, přičemž **přímá škoda činila více než 190,9 milionu korun**.

Kotle, krbová kamna a hlavně komíny by před zimní sezónou měl prohlédnout odborník, protože nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde dojde ke vznícení nevyčištěných sazí.

Co dělat, když přeci jen k požáru komína dojde?

- **okamžitě přestaneme topit.**
- pokud je to možné, **vybereme topeniště a odstraníme veškerý hořlavý materiál** z blízkosti komína,
- **zavoláme na tísňovou linku 150 nebo 112,**
- **požár v komíně nikdy nehasíme vodou!** Hrozí popraskání nebo destrukce komína kvůli prudkému ochlazení – vhodnější je použití písku,
- **nikdy nehasíme požár svépomocí ze střechy**

Nejlepší prevence? Pravidelná kontrola komína

Nejúčinnějším způsobem, jak předejít požáru komína, je **pravidelná kontrola a čištění spalinové cesty**. Provádí se posouzením:

- konstrukčního provedení spalinové cesty (včetně připojení spotřebiče),
- provozuschopnosti komína,
- přístupu ke komínu,
- stavebně technického stavu spalinové cesty a
- požární bezpečnosti stavby

Revize spalinové cesty se provádí:

- před uvedením nové spalinové cesty do provozu,
- při změně druhu paliva,
- před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
- před výměnou spotřebiče za jiný druh, typ nebo výkon,
- po komínovém požáru,
- při vzniku trhlin u používané spalinové cesty

Revizi smí provádět pouze **osoba s oprávněním v oboru kominictví a revizním oprávněním spalinových cest**. Čištění a kontrolu vyžaduje **zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 34/2016 Sb.**

Přehled četnosti čištění a kontroly:

Výkon spotřebiče	Činnost	Druh paliva
do 50 kW	Čištění: 3× ročně (pevná) Kontrola: 1× ročně	2× ročně (kapalná), 1× ročně (plynná)
nad 50 kW	Čištění a kontrola: 2× ročně (pevná)	1× ročně (kapalná a plynná)

Minimálně **jednou ročně** však musí komín zkontrolovat kominík. **Za nedodržení povinností** hrozí fyzickým osobám pokuta až **10 000 Kč**, a v případě **vzniku požáru až 25 000 Kč**.

rok počet požárů přímá škoda (tis. Kč)

2015 881	54 461,50
2016 1052	51 346,60
2017 1028	70 352,50
2018 1074	57 423,50
2019 1011	84 908,80
2020 1352	46 175,80
2021 1340	69 449,80
2022 1245	66 034,90
2023 1262	90 437,90
2024 1179	190 918,60